

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FLOODLIGHT ECO 100W 740 230V BK

FLOODLIGHT ECO | Прожектор с симметричным светораспределением



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Для использования на открытом воздухе
- Гаражи

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (30 см)
- Гарантия 2 года

Особенности продукта

- Симметричный угол расхождения луча света
- Тип защиты: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	100,00 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,90
Класс защиты	I

Фотометрические данные

Световой поток	8000 lm
Световая отдача	80 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Индекс цветопередачи Ra	> 70
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	280,00 mm
Ширина	265,00 mm
Высота	41,00 mm
Вес продукта	1470,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Tempered glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип защиты	IP65
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



User instruction

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854137082	Folding box 1	282 mm x 46 mm x 272 mm	1538.00 g	3.53 dm ³
4099854137099	Shipping box 4	310 mm x 210 mm x 295 mm	6522.00 g	19.20 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.