

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FLOODLIGHT ECO 20W 765 230V BK

FLOODLIGHT ECO | Прожектор с симметричным светораспределением



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Для использования на открытом воздухе
- Гаражи

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (30 см)
- Гарантия 2 года

Особенности продукта

- Симметричный угол расхождения луча света
- Тип защиты: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	20,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,90
Класс защиты	I

Фотометрические данные

Световой поток	1600 lm
Световая отдача	80 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Цветность света (обозначение)	Холодный дневной свет
Индекс цветопередачи Ra	> 70
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	125,00 mm
Ширина	126,00 mm
Высота	25,00 mm
Вес продукта	265,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Tempered glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип защиты	IP65
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



User instruction

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854136986	Folding box 1	130 mm x 38 mm x 134 mm	290.00 g	0.66 dm ³
4099854136993	Shipping box 20	285 mm x 215 mm x 295 mm	6078.00 g	18.08 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.